



Gesuch für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten

An: Feuerpolizei/Bauamt der Gemeinde/

Stadt

Eingang:

Vorhaben

Lagerart

Gebindelager Tankanlage (bei Heizöl und WTA: Formular für Erstellung/Umbau/Betrieb WTA/Verbrennungsmotor)

Baubewilligung

Nr./vom _____ (falls vorhanden)

Betreiber/Nutzer

(falls nicht Gebäudeeigentümerschaft)

Vorname/Name _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Tel.-Nr. _____

Vertreter/Architekt

Vorname/Name _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Tel.-Nr. _____

Planungs- oder Installationsfirma

Vorname/Name _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Tel.-Nr. _____

Lager

in Neubau in bestehendem Gebäude geplante Inbetriebnahme: _____

Lagerung:

neu Erweiterung bestehende Anlage

im Gebäude:

Untergeschoss _____ geschoss angeordnet an Aussenwand

im Freien:

an Fassade Überflur erdverlegt

Zweck des Lagers:

reine Lagerung Umschlag/Abfüllen Prozess

Lagerliste

Lagergut	Flamm- punkt [° C]	Gefahren- klasse	UN-Nr.	Menge [m ³]

Forts. auf Beiblatt

Total

Lagerstandort

Strasse/Nr. _____

GVZ-Nr. _____

PLZ/Ort _____

Kat.-Nr. _____

Eigentümerschaft

Vorname/Name _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Tel.-Nr. _____

Gebühren an

Betreiber/Nutzer Vertreter/Architekt Eigentümerschaft Planungs- oder Installationsfirma

Beilagen

Situationsplan Grundrissplan Schnittplan _____

Ort/Datum _____

Unterschrift _____

Bericht und Antrag der Gemeindefeuerpolizei an die Kantonale Feuerpolizei

(Bewilligungsinstanz gemäss § 17 lit. a der Verordnung über den vorbeugenden Brandschutz (VVB) vom 8. Dezember 2004)

Beurteilung Eingabe / bestehende Situation:

- 1a Brandabschnitt Sicherheitsschrank mit Feuerwiderstand: EI 30 (nbb) EI 90 (nbb)
 Raum mit Feuerwiderstand: EI 30 (nbb) EI 60 (nbb) EI 90 (nbb)
 kein Feuerwiderstand vorhanden
- 1b Schutzabstand Abstand ___ m zu Gebäude (GVZ-Nr. ___) an Fassade angeordnet
- 2 Lüftung keine Lüftung natürliche Lüftung (2 x 20 cm²/m²)
 mechanische Lüftung / Luftwechsel pro Std: 3–5fach 10fach ___ fach
 Gasmelder intermittierende Lüftung
- 3 Verhinderung Ausbreitung Auffangbehälter Türschwelle _____
- 4a Zündquellenvermeidung Ex-Zone 1 (bis 1 m über Gebinde) Ex-Zone 2 (bis 1 m ab Boden)
- 4b Blitzschutz vorhanden (ab 2'000 l F1/F2)
- 5 Handfeuerlöscher vorhanden

Feuerpolizeiliche Bedingungen

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

___ . Das Lager ist gegen unbefugten Zutritt zu schützen.

___ . Auf Brand- und Explosionsgefahr sowie Rauchverbot ist durch gut sichtbare Anschläge oder auf andere geeignete Art hinzuweisen.

___ . Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Merkblattes (Nr. _____) der Kantonalen Feuerpolizei.

Gebühren Fr. _____ sep. Rechnung Verrechnung erfolgt mit übrigen Baugebühren

Gesuch/Gesuchsunterlagen (mit Bericht/Antrag der Gemeindefeuerpolizei) an die Kantonale Feuerpolizei _____

Bemerkungen:

Ort und Datum

Feuerpolizei der Gemeinde/Stadt